



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUMBRAVA

HOTĂRÂRE NR. 15

Din 18.04.2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Alimentare cu apă a localității Răchita, comuna Dumbrava, jud.Timiș”

Consiliul local al comunei Dumbrava, întrunit în sedinta extraordinara ,
Având în vedere:

- documentatia de avizare a lucrarilor de interventii și indicatorii tehnico-economici ai proiectului „ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂȚII RĂCHITA, COMUNA DUMBRAVA, JUD.TIMIȘ”

- referatul întocmit de către ing. Ioan Ihasz, Primar al comunei Dumbrava, înregistrat cu numărul 1373/12.04.2011

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,

- avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget –finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț,

În temeiul art 36 alin 2 lit “b”, a art. 36 (4) lit “e”, art. 36(7) lit”a “ și a art. 45 (1) din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta,

HOTARARE:

Art.1.- Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investitii „ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂȚII RĂCHITA, COMUNA DUMBRAVA, JUD.TIMIȘ” pentru care se solicită finanțarea în baza Ordonanței Guvernului nr.105/2010, modificată și completată, după cum urmează:

A.Valoarea totală (inclusiv TVA): 4.226.097 lei
din care:

B. Construcții – montaj (C+M): 2.246.803 lei

C. Principalii indicatori tehnici:

- front de captare – debit (l/s) – $Q_{sursa} = 12.58 \text{ mc/h} = 3.49 \text{ l/s}$
 - adâncime de forare $H_{foraj} = 120-140\text{m}$
- conducte de aducțiune – debit $Q_{orar \max} = 20.94 \text{ mc/h} = 5.82 \text{ l/s}$
 - lungime (m) / $L=860.0\text{m}$
- statii de clorinare și/sau statii de tratare apă – capacitate (l/s) - $Q_{orar \max} = 20.94 \text{ mc/h} = 5.82 \text{ l/s}$
- rezervor înmagazinare apă – capacitate – $V=140 \text{ mc}$
- statii de pompare și repompare – debit (l/s) - $Q=25.00 \text{ mc/h}=6.90\text{l/s}$
 - înălțime de pompare - $H=50.0\text{m}$
- rețea de distribuție – lungime - $L=10.974\text{m}$
- anexe administrative și împrejurimi – container admin. – 1 buc
 - împrejurimi – $L=136.0\text{m}$

Sursa de finanțare și aportul la realizarea investiției – Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului – 3.847,543 mii lei – în procent de 100 %.

Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează D-l Ioan Ihasz-primarul Comunei Dumbrava

Art.3 Prezenta hotarire se comunica

-Institutiei Prefectului judetului Timis –Directia controlul legalitatii actelor și contencios administrativ

- Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
- Dosar hotărâri
- Se face publică prin afișare

PRESEDINTE DE SEDINTA
GHERGHINA NICOLAE



Contrasemneaza: secretar
Ioviton Ileana